

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD	氨氮
2013-11-27	0—2	20	1.1
	2—4	42	1.11
	4—6	26	0.85
	6—8	23	0.8
	8—10	20	0.92
	10—12	26	0.79
	12—14	25	0.93
	14—16	19	2.55
	16—18	23	1.52
	18—20	35	1.68
	20—22	29	0.84
	22—0	21	0.69
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	1、排放方式：连续性排放； 2、排放方式：连续性排放；排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-27 锅炉	0:00	19.99	283.95	472.88	
	1:00	19.78	249.24	473.25	
	2:00	19.6	328.01	539.02	
	3:00	19.5	325.7	512.17	
	4:00	19.53	349.49	512.26	
	5:00	19.43	353.73	515.97	
	6:00	19.24	346.92	476.54	
	7:00	19.39	348.24	483.29	
	8:00	19.56	357.93	487.96	
	9:00	19.5	374.34	492.89	
	10:00	19.56	381.24	501.9	
	11:00	19.65	386.54	486.91	
	12:00	19.73	364.36	464.81	
	13:00	19.65	378.95	493.41	
	14:00	19.71	383.95	507.37	
	15:00	19.75	400.92	540.77	
	16:00	19.77	374.05	523.7	
	17:00	19.62	362.49	526.32	
	18:00	19.55	337.91	510.7	
	19:00	19.49	341.61	530.15	
20:00	19.61	319.34	496.29		
21:00	19.53	357.05	544.47		
22:00	19.62	365.14	552.65		
23:00	19.36	338.24	535.45		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					